


MAPIRANO STANJE ZA DJECU S TJELESNIM TEŠKOĆAMA

ARHITEKTONSKA PRISTUPAČNOST

KRITERIJ	ZATEČENO STANJE	VRSTA INTERVENCIJE
Objektu se može prići automobilom	✓	Nije potrebna
Objekt ima svoj parking	✓	Nije potrebna
Na parkingu postoji mjesto označeno za parkiranje automobila osoba s invaliditetom	X 	Na kapacitet dvorane potrebna su 2 parkirna mjesta i to najbliža ulazu. Potrebna je širina za prolazak kolica pored automobila. Također je potrebna nivelacija pri izlasku s parkirališta na nogostup. 
Prolaz od parkinga do ulaska u objekt – slobodan, siguran i prohodan za osobe koje koriste kolica u kretanju. (Objekti i predmeti na visini ispod 2 metra)	✓ 	Nije potrebna

Pristupna rampa na ulazu u objekt	X 	Minimalno ali ipak potrebno nivelirati prag za ulazak u kazalište.
Širina ulaznih vrata u skladu s tehničkim propisima o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 12/23)	√ 1. jednokrilna vrata širine svijetlog otvora od najmanje 110/210 cm ili dvokrilna vrata širine svijetlog otvora od najmanje 2 × 90/210 cm 2. vrata koja se otvaraju prema van ili posmično 3. pristupačnu kvaku prema odredbama članka 32. ovoga Propisa 4. strugač i otirač izveden od materijala koji nije ugibljiv, ugrađene u razinu poda	Nije potrebna
Objekt vodoravno (širina hodnika i dr.) prohodan za osobe koje koriste kolica u kretanju	√ 	Nije potrebna
Blagajna pristupačna za osobe s invaliditetom	√	Nije potrebna
Garderoba pristupačna za osobe s invaliditetom	√	Nije potrebna

Toalet pristupačan za osobe s invaliditetom	X Postojeća su 2 wc-a (muški i ženski). Invalidskog wc-a nema.	Oznaka pristupačnosti za wc. Potpuna rekonstrukcija sanitarnog čvora, koji će sadržavati dva ženska, jedan muški i jedan invalidski napravljen prema Tehničkim propisima o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 12/2023 (1.2.2023.) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Pristupna rampa za ulazak u gledalište	X Balkon nije pristupačan za osobe s invaliditetom. Ne postoji vertikalna prohodnost unutar objekta.	U duhu razumne prilagodbe osigurati samo vodoravnu prohodnost unutar objekta. Lajsnom nivelirati ulazak u dvoranu (parter).
Pristupačna mjesta u gledalištu za osobe koje koriste kolica u kretanju	X	Rekonstrukcija gledališta tako da se u 2 redu osiguraju mobilna sjedala od 1 do 4 i desno 9 i 10 čime bi se stvorio prostor za 4 invalidska kolica.

	√ Prolaz do sjedala s obje strane gledališta je osiguran i nesmetan.	
Na vidljivom mjestu postavljena oznaka za oblik pristupačnosti koju objekt ima.	X	Postaviti univerzalnu oznaku s 4 znaka invaliditeta (slijepi i slabovidni, gluhi i nagluhi, tjelesna oštećenja i mentalne poteškoće). 

Prilog: Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
 NN 12/2023 (1.2.2023.)

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine